


УТВЕРЖДАЮ

Директор
МУП «Тверьгорэлектро»



М.Г. Сульман

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

Допуск в эксплуатацию прибора учета.

Круг заявителей: юридические и физические лица.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: оплата не предусмотрена.

Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям МУП «Тверьгорэлектро» и договора энерго-снабжения, наличие заявки на осуществление допуск прибора учета в эксплуатацию.

Результат оказания услуги (процесса): ввод в эксплуатацию прибора учета электрической энергии и применение его в определении объема отпущенной (переданной) электроэнергии.

Общий срок оказания услуги (процесса): не более 15 дней со дня подачи заявки.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

№	Этап	Содержание/Условия этапа	Форма предоставления	Срок исполнения	Ссылка на нормативный правовой акт
1.	Прием заявки на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета заявителя	Содержание: регистрация заявки и проверка наличия всей необходимой информации. Условие: наличие в заявке следующих сведений: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока (при их наличии), контактные данные (вклю-	Очно (письменно с отметкой в журнале регистрации входящей почты) или заочно (с использованием сети интернет).	Ежедневно в рабочие дни	Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) п.153.

№	Этап	Содержание/Условия этапа	Форма предоставления	Срок исполнения	Ссылка на нормативный правовой акт
		чая номер телефона), предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска.			
2.	Уведомление гарантирующего поставщика о планируемой процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.	Содержание: уведомление письменно с указанием даты, времени и места проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке. Условие: наличие заявки от потребителя и согласованной даты и времени допуска в эксплуатацию прибора учета.	Очно (в письменной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления).	В течение трех рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета.	Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) п.153.
3.	Техническая проверка	Содержание: 1. Допуск к работе. 2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям в части его метрологических характеристик. 3. Проведение технической проверки (инструментальной), проведение замера нагрузок. 4. Установка контрольных одноразовых номерных пломб и (или) знаков визуального контроля. Условие – осуществление заявителем	Очно (уполномоченными представителями сетевой организации непосредственно в электроустановке потребителя).	Не позднее 15 рабочих дней с момента подачи заявки заявителем.	Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) п.154.

№	Этап	Содержание/Условия этапа	Форма предоставления	Срок исполнения	Ссылка на нормативный правовой акт
		допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности).			
4.	Составление Акта допуска прибора учета в эксплуатацию	Содержание: составление Акта допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием следующих сведений: указываются дата, время и адрес, ФИО присутствующих лиц, характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов, заводской номер и состояние прибора учета и измерительных трансформаторов, решение о допуске прибора учета в эксплуатацию или об отказе в допуске с указанием причин такого отказа, дата следующей поверки, результаты проведения измерений. Условие – отсутствие замечаний в ходе выполнения 3 этапа.	Очно (письменно в количестве экземпляров, равному числу приглашенных лиц). Непосредственно на месте проведения работ.	Незамедлительно по факту выполнения технической проверки.	Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) пп.154.
5.	Направление Акта допуска прибора учета в эксплуатацию гарантирующему поставщику (в случае его отсутствия)	Содержание: подготовка отчета и оформление сопроводительного письма с регистрацией в журнале. Условие: в случае неявки для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию	Очно (письменно с отметкой в журнале регистрации исходящей почты) или заочно (с использованием сети интернет).	В течение 2 рабочих дней копия акта направляется лицам не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.	Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) пп.154.