

СОГЛАСОВАНО:
Министр ТЭК и ЖКХ
Тверской области
Д.А.Базаров
"22" 08 2016.

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель директора-
главный диспетчер Филиала
ОАО "СО ВЭС" Тверское РДУ
Г.Н.Голиков
"17" 08 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя генерального
директора - Директора филиала
ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"
А.И. Чумаченко
"24" 08 2016г.

ГРАФИК
временного отключения потребления на 2016-2017 г.г.
по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" на территории Тверской области

№ п/п	Потребители	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода графиков	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
						Объем отключения эл. мощности в МВт									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Бежецко-Кимрский энергоузел															
1	с/х, быт.	ПС 35/10 кВ Беяницы	Фид.10 кВ 832	ОВБ	30 мин										0,15
	с/х, быт.		Фид.10 кВ 833	ОВБ	30 мин										0,15
	с/х, быт.		Фид.10 кВ 834	ОВБ	30 мин										
2	Объекты Филипповского поселения, с/х, быт, Комплекс "Зареченский", ООО "Тверьоблэлектро", объекты СПК "Родина".	ПС 220/110/10кВ Бежецк	прис. 110 Кладово	ОП	4 мин		0,68								
3	ООО "Тверьоблэлектро"	ПС 35/10 БОЭЗ	фид. 10кВ №13	ОВБ	19 мин				0,1						
	ООО "Тверьоблэлектро"		фид. 10кВ №15	ОВБ	19 мин				0,66						
	ООО "Тверьоблэлектро"		фид. 10кВ №17	ОВБ	19 мин										0,12
4	Насосная "Южная", медпункт, с/с д.Бараново.	ПС 110/35/10кВ Весьегонск	КЛ 10кВ №11 (2101)	ОП	4 мин	0,39									
	с/х объекты, быт		прис. 35 кВ Григорово	ОП	4 мин		0,27								
	ООО "ОЭК"		ТП12, ТП44, ТП10, ТП40, ТП41, ТП47, ТП15, ТП15а, ТП7, ТП51, ТП48 на ВЛ 10кВ №03	ОВБ ООО "ОЭК"	30 мин										1,01
	ООО "ОЭК"		ТП27; ТП9 кроме ф. 0,4кВ Котельная; ТП23; ТП17а; ТП46 на ВЛ 10кВ №21	ОВБ ООО "ОЭК"	30 мин				0,51						
5	к-з "Крейсер Аврора", с/х, быт	ПС 35/10 кВ Высокуша	Ввод 10 кВ Т-1	ОВБ	30 мин							0,12			
6	"Зареченское ОАО"	ПС 35/10 кВ Дорохово	фид.10кВ №1(Реклоузер)	ОП	4 мин			0,23							
	СПК "Присеки"		фид.10кВ №2(Реклоузер)	ОП	4 мин				0,90						
	ООО "Тверьоблэлектро"		фид. 10кВ №3	ОВБ ООО "Тверьоблэлектро"	30 мин			0,55							
7	Объекты к-за "Свобода"	ПС 35/10 кВ Зараменье	ВЛ 10кВ №17	ОВБ	55 мин								0,04		
	Объекты ТОО "Труженик"		ВЛ 10кВ №07	ОВБ	55 мин								0,05		
	Сель. Округ Сельцы		ВЛ 10кВ №03	ОВБ	55 мин								0,08		
8	ООО "Тверьоблэлектро"	ПС 35/10 Зобы	фид. 10кВ №15(1161)	ОВБ	30 мин						0,11				

23	СПК "Борок", с/х, быт	ПС 35/10 кВ Сул.Борок	ВЛ 10кВ №03	ОВБ	30 мин				0,04					
	СПК им.Кирова, с/х, быт		ВЛ 10кВ №05	ОВБ	30 мин				0,02					
	СПК им.Кирова, с/х, быт		ВЛ 10кВ №06	ОВБ	30 мин				0,02					
	СПК им.Кирова, с/х, быт		ВЛ 10кВ №08	ОВБ	30 мин				0,02					
24	Объекты ПСК "Родина"	ПС 110/35/10кВ Топалки	В 10кВ ВЛ №17	ДД	19 мин						0,02			
	Объекты к-за "Им.Калинина"		В 10кВ ВЛ №13	ДД	19 мин						0,03			
	Большемалинское СП, быт.		В 10кВ ВЛ №07	ДД	19 мин							0,02		
			В 10кВ ВЛ №01	ДД	19 мин							0,07		
			В 10кВ ВЛ №03	ДД	19 мин					0,05				
25	Объекты СПК "Пример"	ПС 35/10 кВ Чамерово	ВЛ 10кВ №03 (261)	ДД	60 мин								0,04	
	Объекты СПК "Новый строй"		ВЛ 10кВ №09 (262)	ДД	60 мин								0,14	
	Объекты СПК "Мир"		ВЛ 10кВ №13 (263)	ДД	60 мин								0,04	
	Объекты ТОО им.Чапаева		ВЛ 10кВ №17 (264)	ДД	60 мин								0,12	
	СПК "Чапаево"		ВЛ 10кВ №01 (265)	ДД	60 мин								0,14	
	с/х, быт.		ВЛ 10кВ №03 (266)	ДД	60 мин								0,04	
26	ООО "Тверьоблэлектро"	ПС 35/10 Фралево	ЗТП-101 на ВЛ 10кВ № 01 (117)	ОВБ	40 мин				0,12					
27	СПК "Заветы Ильича"	ПС 110/10кВ Шишково-Дуброво	В 10кВ ВЛ №06	ОВБ	40 мин								0,09	
	Объекты с-за "Молога"		В 10кВ ВЛ №19	ОВБ	40 мин								0,71	
	СПК "Заветы Ильича"		В 10кВ ВЛ №04	ОВБ	40 мин								0,00	
	с/х, быт.		В 10кВ ВЛ №07	ОВБ	40 мин								0,04	
	с/х, быт.		В 10кВ ВЛ №08	ОВБ	40 мин								0,23	
	с/х, быт.	В 10кВ ВЛ №14	ОВБ	40 мин								0,74		
28	ООО "Тверьоблэлектро"	ПС 110/35/10 Шолмино	КЛ 10кВ №16 (1027)	ОВБ	30 мин			0,39						
	ООО "Тверьоблэлектро"		КЛ 10кВ №22 (1030)	ОВБ	30 мин			0,07						
29	С/х объекты, котельная	ПС 220/110/10 кВ Алмаз	прис. 110 кВ Зарница прав.	ОП	10 мин				0,00					
			прис. 110 кВ Зарница лев.	ОП	10 мин				0,22					
30	ОАО «Белогородская судовой верфь»	ПС 35/10 Белый Городок	КЛ 6 кВ № 22 (14 Свар. цех)	ДД	30 мин						0,02			
31	Гараж. Кооп № 65-1, Сад. Тов. "Солнечный"	ПС 110/35/10 кВ Борки	КВЛ 10 кВ №03 (фид. 10 кВ №1 (4 Прислон))	ДУ	4 мин			0,77						
	ФГУП «ПО Волжский опытно-экспериментальный комбинат»		КЛ 10 кВ №04	ДУ	4 мин			0,04						
	Садоводческое товарищество "Прогресс"		КВЛ 10 кВ №11 (фид. 10 кВ №9 (17 Сады))	ДУ	4 мин			0,12						
32	ФГУП особое конструкторское бюро МЭИ	ПС 35/10 кВ Вега	Ввод 10 кВ Т-1	ОВБ	35 мин							0,31		
			Ввод 10 кВ Т-2	ОВБ	35 мин								0,53	
33	Садоводческое товарищество "Истоки", быт, объекты инфраструктуры	ПС 35/10 кВ Волга	КЛ 10 кВ №04	ДУ	4 мин			0,99						
			КЛ 10 кВ №15	ДУ	4 мин			0,16						
34	Сельхозобъекты	ПС 110/35/10 кВ Верхняя Троица	ВЛ 10кВ №04	ДД	30 мин							0,16		
	Сельхозобъекты		ВЛ 10кВ №18	ДД	30 мин							0,44		
	с/х объекты, быт		прис. 35 кВ Савцино	ДД	30 мин							0,42		
35	Сельхозобъекты, быт	ПС 110/35/10 кВ Горицы	прис.35 кВ Стоянцы	ДД	35 мин						0,12			
	Сельхозобъекты		КВЛ 10кВ №04 (фид. 10 кВ № 2 Жив. комплекс)	ДД	35 мин						0,04			
36	с/х объекты, быт	ПС 110/10 кВ Зобнино	В-10 кВ Т-1	ДД	30 мин				0,17					
	с/х объекты, быт		В-10 кВ Т-2	ДД	30 мин				0,27					

37	Сельхозобъекты	ПС 35/10 кВ Ильинское	фид. 10 кВ №1 Льнозавод	ДД	30 мин							0,03			
	Торфопредприятие		фид. 10 кВ №6 Паскино, №13 Торфопредприятие	ДД	30 мин								0,27		
	ЗАО "Гигабит"		фид. 10 кВ №11 Селищи	ДД	30 мин								0,56		
	Сельхозобъекты, быт		прис.35 кВ Стояницы	ДД	30 мин								0,23		
38	ООО "Тверьоблэлектро"	ПС 35/10 Калязин	КЛ 10кВ №04(Ф№6 С/х техника)	ОП	10 мин							0,04			
	ООО "Тверьоблэлектро"		КЛ 10 кВ №11(Ф №7 Льнозавод)	ОП	10 мин							0,11			
	ООО "Тверьоблэлектро"		КЛ 10кВ №17 (фид 8 город ТП)	ОП	10 мин							0,71			
	ООО "Тверьоблэлектро"		ТП38, ТП46, ТП11, ТП77 на ВЛ 10кВ №18 (9)	ОВБ Тверьоблэлектро	40 мин							0,10			
	ООО "Тверьоблэлектро"		ТП30, ТП6, ТП7 на фид. 10кВ №15 (11)	ОВБ Тверьоблэлектро	40 мин							0,05			
	Объекты г.Калязин		КВЛ 10 кВ №12 (15)	ОП	10 мин							0,20			
	ООО "Тверьоблэлектро"		КВЛ10кВ №21 (16)	ОП	10 мин							0,81			
39	ООО «Фирма Сириус»	ПС 35/6 кВ Кимры	КЛ 6 кВ № 09	ОП	10 мин				0,06						
	быт		КВЛ. 6 кВ № 11	ОП	10 мин				0,08						
40	ООО "Транс энерго" (ООО "Опора")	ПС 35/10кВ КИН	фид. 10кВ №1 Ввод 10кВ Т-1	ДД	30 мин				1,42						
41	быт, объекты инфраструктуры	ПС 35/10 кВ Козьмодемьяновская	ВЛ 10 кВ №04, (2)	ДД	30 мин							0,05			
	быт, объекты инфраструктуры		ВЛ 10 кВ №06 (4)	ДД	30 мин							0,04			
	быт, объекты инфраструктуры		ВЛ 10 кВ №07 (5)	ДД	30 мин							0,04			
	быт, объекты инфраструктуры		ВЛ 10 кВ №15 (9)	ДД	30 мин							0,09			
42	ООО "ОЭК"	ПС 35/10 Курортная	ВЛ 10кВ №03	ОВБ	35 мин							0,4			
	ООО "ОЭК"		КЛ 10кВ №06	ОВБ	35 мин							0,83			
43	Калязинский РМЗ	ПС 35/10 кВ Луч	КЛ 10кВ № 15 (фид. 10 кВ №7 РМЗ)	ДД	30 мин			0,41							
	ФГУП "РСК "МИГ"		КВЛ 10кВ №26 (Фид 10 кВ №18 РСК "МИГ")	ДД	30 мин			0,20							
44	ООО "ТЭСис" (Горэнерго)	ПС 35/10 кВ Маяк	КЛ 10кВ №10 (фид. 10 кВ № 6)	ДУ	4 мин				1,22						
	ОАО "Савма", Еврокран, асфальтовый 3-д		КЛ 10кВ №17 (фид. 10 кВ № 9 Цех ЖБИ)	ДУ	4 мин				0,08						
	ООО «Порт Кимры»		КЛ 10кВ №21 (фид. 10 кВ №13 Порт)	ДУ	4 мин				0,12						
	МДС-Микро		КЛ 10кВ №28 (фид. 10 кВ № 20 МДС-Микро)	ДУ	4 мин				0,12						
45	с/х, быт, ООО "КИН", молокозавод, б/о "Колкуново"	ПС 35/10 кВ Микрорайонная	КВЛ 10кВ №14 (фид. 10 кВ № 5)	ДУ	4 мин		1,08								
46	быт, объекты инфраструктуры	ПС 35/10 кВ Нагорское	ВЛ 10 кВ № 03(1)	ДД	30 мин							0,12			
	быт, объекты инфраструктуры		ВЛ 10 кВ № 06(4)	ДД	30 мин							0,04			
	быт, объекты инфраструктуры		ВЛ 10 кВ № 14(6)	ДД	30 мин							0,08			
	быт, объекты инфраструктуры		ВЛ 10 кВ № 15(7)	ДД	30 мин							0,24			
47	С/х объекты, быт	ПС 35/10 кВ Нерль	ВЛ 10кВ №04	ДД	40 мин								0,42		
	С/х объекты, быт		ВЛ 10кВ № №13	ДД	40 мин								0,13		
48	ООО "ОЭК"	ПС 110/35/10 кВ Простор	КЛ 10кВ №08	ОП	10 мин							1,1			
	с/х объекты, быт		прис.35 кВ Барыково I цепь, (левая)	ОП	10 мин							1,05			
49	ООО «Станкопром», ОАО "Тверьэнергогаз" котельная	ПС 110/35/10 кВ Радуга	КЛ 10кВ №10 (фид. 10 кВ № 6)	ДУ	4 мин		0,32								
	С/х объекты.		КВЛ 10 кВ №25 (фид. 10 кВ №11)	ДУ	4 мин		1,60								
	ООО "КЗТО "Радиатор"		КЛ 10 кВ №09 (фид. 10 кВ №7 РП-161)	ДУ	4 мин		0,42								
	С/х объекты.		КВЛ 10кВ №28 (фид. 10 кВ № 16 Шутово)	ДУ	4 мин		0,30								

17	Быт, с/х	ПС 35/10 кВ Улин	ввод 10 кВ Т-1	ДД	25 мин				0,26							
Итого по очередям:						3,45	3,22	3,23	2,97	3,32	3,33	3,10	3,00	2,68	2,51	
ИТОГО по Нелидовской ПБ						30,81										
Итого по Нелидовской ПБ						до 5 мин	0,54	2,24	0,00	0,00	1,20	0,00	0,29	0,00	0,07	0,00
						от 5 до 20 мин	2,91	0,00	0,13	2,11	0,05	0,00	0,72	1,30	0,98	0,00
						от 20 до 60 мин	0,00	0,98	3,10	0,86	2,07	3,33	2,09	1,70	1,63	2,51
						всего по ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Торжокская ПБ						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	ООО "Тверьоблэлектро"	ПС 110/35/10 Кувшиново	ТП1; ТП3 кроме ф. 0,4 кВ Котельная; ТП5; ТП6 кроме ф. 0,4 кВ Насосная; ТП7 кроме ф. 0,4 кВ Котельная; ТП8; ТП9; ТП13 кроме ф. 0,4 кВ Котельная; ТП14; ТП15; ТП16; ТП17; ТП18; ТП20; ТП21; ТП64; ТП57 на фид.10кВ №13 (Город - 1)	ОВБ ООО "Тверьоблэлектро"	30 мин										0,94	
	ООО "Тверьоблэлектро"		ТП22 кроме ф. 0,4 кВ Котельная; ТП24; ТП27; ТП28; ТП29; ТП31 кроме ф. 0,4 кВ Котельная; ТП32; ТП33; ТП34; ТП35; ТП36; ТП38; ТП39 кроме ф. 0,4 кВ Насосная; ТП40 на фид.10кВ №14 (Город - 2)	ОВБ ООО "Тверьоблэлектро"	30 мин						0,71					
	ООО "Тверьоблэлектро"		ТП49, ТП50, ТП53, ТП55 на фид.10кВ №28 (ф. Сельхозтехника)	ОВБ ООО "Тверьоблэлектро"	30 мин			0,25								
	Сельхоз/быт		прис. 35 кВ Страшевичи	ОП	4 мин											1,49
2	Турбаза "Сокол"	ПС 110/35/10 кВ Никола Рожок	Фид. 10 кВ № 05	ДД	15 мин				0,32							
	Ботовское сельское поселение		Фид. 10 кВ № 08	ДД	15 мин				0,42							
	Сельхоз/быт		Фид. 10 кВ № 10	ДД	15 мин				0,27							
3	Сельхоз/быт	ПС 110/35/10 кВ Осташков	ВЛ 10 кВ № 05	ОП	4 мин	0,23										
	Сельхоз/быт		ВЛ 10 кВ № 06	ОП	4 мин	0,63										
	ООО "Тверьоблэлектро"		ТП65; ТП83; ТП89; ТП90; ТП92; ТП93 на фид.10кВ № 08 (Кожзавод - 2)	ОВБ ООО "Тверьоблэлектро"	30 мин			0,47								
	ООО "Тверьоблэлектро"		ТП11 кроме ф. 0,4кВ №2; ТП28; ТП29 кроме ф. 0,4кВ №7; ТП34; ТП36 кроме ф. 0,4кВ №9; ТП38; ТП40; ТП41; ТП43; ТП56 кроме ф. 0,4кВ №4; ТП57 кроме ф. 0,4кВ №4,9; ТП11 кроме ф. 0,4кВ №2; ТП66 кроме ф. 0,4кВ №6; ТП73; ТП75; ТП76; ТП77 кроме ф. 0,4кВ №1; ТП11 кроме ф. 0,4кВ №2; ТП78; ТП79; ТП81; ТП82; ТП88; ТП91; ТП94 на фид.10кВ № 09 (Загородная)	ОВБ ООО "Тверьоблэлектро"	30 мин						1,21					
	ООО "Тверьоблэлектро"		ТП Южный кроме ф. 0,4кВ №6 на фид.10кВ № 15 (ЦРП - 1)	ОВБ ООО "Тверьоблэлектро"	30 мин							0,16				
	ООО "Тверьоблэлектро"		ТП Звезда кроме ф. 0,4кВ №7,18; ТП30; ТП31; ТП63; ТП72 кроме ф. 0,4кВ №19,23 на фид.10кВ № 24 (ЦРП - 2)	ОВБ ООО "Тверьоблэлектро"	30 мин				0,79							
ООО "Тверьоблэлектро"	ТП22; ТП23 кроме ф. 0,4кВ №4; ТП25 кроме ф. 0,4кВ №4,10; ТП27; ТП44 кроме ф. 0,4кВ №9; ТП50 кроме ф. 0,4кВ №1,2; ТП60 кроме ф. 0,4кВ №11 на фид.10кВ № 25 (Микрорайон)	ОВБ ООО "Тверьоблэлектро"	30 мин				1									

Ржевский энергоузел					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	ОАО "Элтра-Термо" (ООО "Опора")	ПС 110/35/10 3	АТЭ	фид. 10кВ №2	ОП	10 мин						0,04			
	ОАО "Элтра" (ООО "Опора")			фид. 10кВ №4	ОП	10 мин						0,88			
	ОАО "Элтра" (ООО "Опора")			фид. 10кВ №5	ОП	10 мин							0,02		
	ООО "Инчермет" (ООО "Опора")			фид. 10кВ №10	ОП	10 мин							0,05		
	ООО "Электропередача" (ООО "Опора")			фид. 10кВ №11	ОП	10 мин							0,95		
2	Объекты колхозов	ПС 110/35/10 кВ Зубцов		КЛ 10 кВ № 05 (12)	ОП	4 мин		0,65							
	ООО "ОЭК"			ТП-ДК, ТП15, ТП22, ТП5, ТП-«Б», ТП-«ЗМЦ», 4 шт. ТП-«ООО»ЗМЗ на фид.10кВ №06 (11)	ОВБ ООО "ОЭК"	30 мин							1,39		
	с/х,быт			КЛ 10 кВ № 07 (13)	ОП	4 мин				1,01					
	ООО "ОЭК"			фид.10кВ №15 (14)	ОП	10 мин				0,27					
	с/х,быт, КНС			КЛ 10 кВ № 17 (15)	ОП	4 мин				0,85					
	город (скважины)			КЛ 10 кВ № 23 (18)	ОП	4 мин				0,03					
	с/х, быт			КЛ 10 кВ № 24 (2)	ОП	4 мин	0,17								
	с/х,быт,			КЛ 10 кВ № 27	ОП	4 мин				0,71					
3	Объекты колхозов	ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле		прис.-35 кВ Карамзино	ОП	4 мин		0,53							
	К-з маяк, К-з Нива			КВЛ 10 кВ № 03 (5)	ДД	35 мин				0,34					
	с/х,быт, школа, КНС			КВЛ 10 кВ № 05 (4)	ДД	35 мин				0,72					
	с/х,быт, школы, дет сады, котельная			КВЛ 10 кВ № 09 (2)	ДД	35 мин		0,49							
К-з К. Юрьево, К-з Н.Жизнь	КВЛ 10 кВ № 12 (10)	ДД	35 мин		0,38										
4	К-з Орешки, Старицкий сыр	ПС 35/10 кВ Луковниково		ВЛ 10 кВ № 06 (3)	ДД	30 мин			0,28						
	К-з Ленинский путь			ВЛ 10 кВ № 15 (8)	ДД	30 мин			0,28						
	с/х,быт			ВЛ 10 кВ № 16 (1)	ДД	30 мин			0,06						
	ООО "Биолес", с/х			ВЛ 10 кВ № 17 (9)	ДД	30 мин			0,17						
5	с/х, быт	ПС 35/10 кВ Клешнево		КВЛ 10 кВ № 03 (6)	ОВБ	40 мин						0,54			
	с/х, быт, школа, КНС,			КВЛ 10 кВ № 05 (3)	ОВБ	40 мин						0,29			
	с/х, быт, относится к Зубцовскому РЭС			КВЛ 10 кВ № 10 (12)	ОВБ	40 мин						0,08			
	с/х, быт			КВЛ 10 кВ № 15 (13)	ОВБ	40 мин						0,10			
6	с/х,быт	ПС 35/10 кВ Князьи Горы		ВЛ 10 кВ № 09 (3)	ДД	40 мин						0,27			
	с/х,быт, КНС			ВЛ 10 кВ № 13 (4)	ДД	40 мин					0,09				
	С-з им. Ленина			ВЛ 10 кВ № 15 (5)	ДД	40 мин					0,77				
	с/х, быт			ВЛ 10 кВ № 17 (6)	ДД	40 мин					0,23				
	ОАО "Ржевский краностроительный завод" (ООО "ОЭК")			фид.10кВ №15	ОП	10 мин						0,02			
	ООО "Электропередача" (ООО "ОЭК")			фид.10кВ №16	ОП	10 мин						3,04			
	ОАО "Ржевский краностроительный завод" (ООО "ОЭК")			фид.10кВ №19	ОП	10 мин				0,02					
	ООО "Электропередача" (ООО "ОЭК")			фид.10кВ №22	ОП	10 мин				0,27					
	ОАО "Ржевский краностроительный завод" (ООО "ОЭК")			фид.10кВ №23	ОП	10 мин				0,04					

7	ОАО "Ржевский краностроительный завод" (ООО "ОЭК")	ПС 110/10 Краностроитель	фид.10кВ №25	ОП	10 мин					0,06						
	ОАО "Ржевский краностроительный завод" (ООО "ОЭК")		фид.10кВ №32	ОП	10 мин					0,08						
	ОАО "Ржевский краностроительный завод" (ООО "ОЭК")		фид.10кВ №42	ОП	10 мин							0,13				
	ОАО "Ржевский краностроительный завод" (ООО "ОЭК")		фид.10кВ №43	ОП	10 мин							0,02				
	ОАО "Ржевский краностроительный завод" (ООО "ОЭК")		фид.10кВ №44	ОП	10 мин							0,02				
	ОАО "Ржевский краностроительный завод" (ООО "ОЭК")		фид.10кВ №48	ОП	10 мин							0,17				
	ООО "Электропередача" (ООО "ОЭК")		фид.10кВ №49	ОП	10 мин							0,67				
8	с/х,быт, КНС	ПС 110/10 кВ Мостовая	КВЛ 10 кВ № 11 (3)	ДД	30 мин						0,13					
	с/х,быт		КВЛ 10 кВ № 15 (5)	ДД	30 мин						0,04					
	с/х,быт		КВЛ 10 кВ № 16 (6)	ДД	30 мин							0,03				
	пос. Оленино (Олениногорэнерго)		КВЛ 10 кВ № 17 (2)	ДД	30 мин							0,47				
	с/х,быт, школа, КНС		КВЛ 10 кВ № 18 (4)	ДД	30 мин							0,14				
	Леском		КВЛ 10 кВ № 21 (1)	ДД	30 мин			0,04								
	с/х,быт		КВЛ 10 кВ № 22 (9)	ДД	30 мин							0,12				
9	ООО "Тверьоблэлектро"	ПС 110/35/10 кВ Оленино	фид.10кВ №06 (11)	ОП	4 мин	0,85										
	ООО "Тверьоблэлектро"		ТП11 кроме ф. 0,4кВ №1; ТП2 кроме ф. 0,4кВ №1; ТП4 кроме ф. 0,4кВ №1,3; ТП5 кроме ф. 0,4кВ №4; ТП8 кроме ф. 0,4кВ №2; ТП9 кроме ф. 0,4кВ №3; ТП10 кроме ф. 0,4кВ №1; ТП11 кроме ф. 0,4кВ №1,2; ТП16 кроме ф. 0,4кВ №4 на фид.10кВ №09 (2)	ОВБ ООО "Тверьоблэлектро"	30 мин								1,65			
	Объекты колхозов		КВЛ 10 кВ № 11 (10)	ОП	4 мин		0,39									
	ООО "Тверьоблэлектро"		ТП19 кроме ф. 0,4кВ №3,5,6,7; ТП20 кроме ф. 0,4кВ №2 на фид.10кВ №12 (12)	ОВБ ООО "Тверьоблэлектро"	30 мин									0,1		
	ООО Тверьэнерго -газ		КВЛ 10 кВ № 15 (3)	ОП	4 мин		0,09									
	Объекты колхозов		КВЛ 10 кВ № 16 (7)	ОП	4 мин		0,13									
	Объекты колхозов		КВЛ 10 кВ № 18 (4)	ОП	4 мин		0,19									
	Объекты колхозов		прис. 35 кВ Гусево	ОП	4 мин	0,19										
	Объекты колхозов		прис. 35 кВ М.Туд	ОП	4 мин		0,48									
Объекты колхозов	прис. 35 кВ Ильенки	ОП	4 мин		0,29											
10	ООО "РДК", закольцов.ПС НТПФ КЛ № 21	ПС 110/10 кВ НТПФ	КЛ 10 кВ № 18	ОВБ	30 мин						0,03					
	ООО "РДК", закольцов.ПС НТПФ КЛ № 18		КЛ 10 кВ № 21	ОВБ	30 мин						0,13					


21	Быт	ПС 110/10 кВ Мамулино	Фид.10кВ № 1	ДУ	4 мин	0,38													
	РП Мамулино		Фид.10кВ № 12	ДУ	4 мин	1,13													
	КаРЭС (быт)		Фид.10кВ № 18	ДУ	4 мин	0,02													
	"Фининсвест" (Брусилово)		Фид.10кВ № 21	ДУ	4 мин								0,57						
22	МУП "Тверьгорэлектро"	ПС 110/10/6 кВ Механический завод	фид. 10 кВ №3	ДУ	4 мин													0,38	
	МУП "Тверьгорэлектро"		фид. 10 кВ №22	ДУ	4 мин													0,38	
	ООО "АКОМ"		Фид.10кВ №6 АКОМ	ДУ	4 мин		0,09												
	Развитие		Фид.10кВ №13	ДУ	4 мин	0,29													
	Центрпрограммсистем		Фид.10кВ №19 ЦПС	ДУ	4 мин			0,85											
	МУП "Тверьгорэлектро"		Фид.10кВ №22	ДУ	4 мин				0,38										
	ООО "Сплав"		Фид.10кВ №26	ДУ	4 мин	1,00													
	АО ТКПД		Фид.10кВ №31 АО ТКПД	ДУ	4 мин					0,38									
	ООО "Касам"		Фид.10кВ №32 Касам	ДУ	4 мин					0,06									
	МУП "Тверьгорэлектро"		фид. 6 кВ. №43	ДУ	4 мин														3,38
	ООО "Полимермаш Тверь"		Фид.6кВ №46 Мех.з-д	ДУ	4 мин			0,57											
	МУП "Тверьгорэлектро"		фид. 6 кВ. №48	ДУ	4 мин									2,78					
МУП "Тверьгорэлектро"	фид. 6 кВ. №32 в РП 18 от фид. 6 кВ. №47	ОВБ МУП "Тверьгорэлектро"	40 мин		0,06														
МУП "Тверьгорэлектро"	фид. 6 кВ. №36 в РП 18 от фид. 6 кВ. №47	ОВБ МУП "Тверьгорэлектро"	40 мин		0,96														
23	быт, юр. лица (ООО "Тверьоблэлектро")	ПС 110/35/6 Редкино	ТП2, ТП3 на фид.6кВ №03	ОВБ ООО "Тверьоблэлектро"	30 мин							0,5							
	быт, юр. Лица (ООО "Тверьоблэлектро")		ТП1 Северный, ТП2 кроме ф. 0,4 кВ КНС; ТП ДК; ТП1 Микрорайон; ТП Совхозный дом на фид.6кВ №05	ОВБ ООО "Тверьоблэлектро"	30 мин							0,31							
	быт, юр. лица (ООО "Тверьоблэлектро")		РП10, ТП Общежитие на фид.6кВ №08	ОВБ ООО "Тверьоблэлектро"	30 мин				0,16										
	быт, юр. лица (ООО "Тверьоблэлектро")		ТП1 Академическая кроме ф. 0,4 кВ КНС; ТП2 Академическая; ТП-МЧС-57 кроме ф. 0,4 кВ КНС; РП1 на фид.6кВ №24	ОВБ ООО "Тверьоблэлектро"	30 мин			0,29											
24	ОАО "РОЗ", Потребители ООО "Тверьоблэлектро"	ПС 110/6 РОЗ	фид.6кВ №04	ДД	30 мин						2,04								
25	МУП "Тверьгорэлектро"	ПС 110/10кВ Пролетарская	фид. 10 кВ №06	ОВБ	10 мин													0,75	
	МУП "Тверьгорэлектро"		фид. 10 кВ №09	ОВБ	10 мин													1,97	
	ТСЖ "Коробково-20"		Фид.10кВ № 16	ОВБ	10 мин													0,08	
	"Элтор"		Фид.10кВ № 17	ОВБ	10 мин													0,66	
	Полиграфкомбинат		Фид.10кВ № 19	ОВБ	10 мин													0,42	
26	к-з "Трудовик", Лесхоз, Высоковский с/о	ПС 110/35/10 кВ Рамешки	Фид.10кВ №1 Мошеново	ОП	4 мин							0,45							
	к-з"Память Ленина", ТОО Леон., к-з"Вперед", Застолб.с/о, Городк.с/о, Рамешк.с/о		Фид.10кВ №2 Кушалино	ОП	4 мин								0,57						
	к-з "Победа", Пустораменский с/о		Фид.10кВ №5 Пустораменка	ОП	4 мин								0,34						
	к-з "Прогресс", ТОО "Горский", Рамешковский с/о, Косково-Горский с/о		Фид.10кВ №6 РП Шарاپово	ОП	4 мин								0,45						
	Филиал ООО"Газпромтрансгаз Санкт-Петербург"Горжокское ЛПУ МГ		Фид.10кВ №12 Замытье	ОП	4 мин								0,34						
	к-з "Путь Ленина", к-з "Моряк", ОКП "Заклинский", Заклинский с/о		Фид.10кВ №13 Лядины	ОП	4 мин								0,12						

40	МУП "ГЭТ" (тяговая №5)	ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод	КЛ 10 кВ № 23	ДУ	4 мин								0,09			
	ОАО "Исток"		КЛ 6 кВ № 25	ДУ	4 мин				0,09							
	ООО "Металлист"		КЛ 6 кВ № 26	ДУ	4 мин			0,29								
	КСМ-1		КЛ 6 кВ № 27	ДУ	4 мин				0,09							
	МУП "Тверьгорэлектро"		Фид. 10 кВ №28	ДУ	4 мин		0,66									
	МУП "ГЭТ" (тяговая №5)		КЛ 10 кВ № 30	ДУ	4 мин				0,38							
	ОАО "ГЭЗ"		КЛ 6 кВ № 52	ДУ	4 мин				0,68							
	ОАО "ГЭЗ"		КЛ 6 кВ № 53	ДУ	4 мин	0,12										
	ОАО "ГЭЗ"		КЛ 6 кВ № 59	ДУ	4 мин									0,34		
	Автокооператив		КЛ 6 кВ № 70	ДУ	4 мин					0,12						
Орион пищепром	КЛ 6 кВ № 74	ДУ	4 мин				1,69									
ДОК	КЛ 6 кВ №78	ДУ	4 мин					0,06								
41	ОПХ Заветы Ленина, Геофиз.эксп.№2	ПС 35/10 кВ Эммаус	Фид.10кВ №3 Пром.зона	ОВБ	50 мин					0,09						
	б/о Дорожник, б/о Волга, Эммаусский с/о		Фид.10кВ №12 Дорожник	ОВБ	50 мин					0,60						
	МЖКП Эммаус, Геофиз.эксп.№2		Фид.10кВ №14 Жил.зона	ОВБ	50 мин					1,22						
42	МУП "Тверьгорэлектро"	ПС 110/35/10кВ Южная	Фид. 10 кВ №5039	ДУ	4 мин								0,60			
	МУП "Тверьгорэлектро"		Фид. 10 кВ №509	ДУ	4 мин								1,05			
	МУП "Тверьгорэлектро"		КЛ 10 кВ №406 (06)	ДУ	4 мин	2,40										
	МУП "ГЭТ" (тяговая №11, тяговая №14)		КЛ 10 кВ №4010 (10)	ДУ	4 мин				0,02							
	ОФк по Твери Тверская таможня, ЗАО "Специализированное производственно-сервисное предприятие", ИП Адушева		КЛ 10 кВ №4020 (20)	ДУ	4 мин					0,14						
	ОФк по Твери Тверская таможня, ЗАО "Специализированное производственно-сервисное предприятие", ИП Адушева		КЛ 10 кВ №5021 (27)	ДУ	4 мин					0,02						
	МУП "ГЭТ" (тяговая №11)		КЛ 10 кВ №5027 (29)	ДУ	4 мин					0,20						
	ООО "Транзит-Т"		КЛ 10 кВ №4026 (36)	ДУ	4 мин					0,23						
	ООО "Транзит-Т"		КЛ 10 кВ №5035 (37)	ДУ	4 мин										0,34	
Итого по очередям:						11,82	9,55	10,74	13,78	12,07	11,92	11,95	11,86	12,95	11,44	
ИТОГО по Тверскому энергоузлу						118,08										
Итого по Тверскому энергоузлу						до 5 мин	6,67	3,55	10,74	4,58	5,56	1,14	3,35	5,84	9,83	5,68
						от 5 до 20 мин	5,15	2,98	0,00	4,79	3,44	4,85	0,00	3,88	0,00	5,76
						от 20 до 60 мин	0,00	3,02	0,00	4,41	3,07	5,93	8,60	2,14	3,12	0,00
						всего по ДУ	6,67	3,55	9,38	1,91	2,61	1,14	3,35	5,84	0,42	3,58
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"						до 5 мин	17,98	16,83	17,20	10,64	10,26	2,82	4,69	7,49	10,05	7,35
						от 5 до 20 мин	8,08	3,94	2,75	10,61	8,35	10,45	8,81	8,59	1,37	6,84
						от 20 до 60 мин	3,18	5,34	7,84	9,43	9,61	13,76	14,84	10,81	18,68	13,86
						всего	29,24	26,11	27,79	30,68	28,22	27,03	28,34	26,89	30,10	28,05
						всего по ДУ	9,31	6,61	10,53	3,45	2,61	1,14	3,35	5,84	0,42	3,58
ИТОГО ПО ГРАФИКУ						282,45										

Примечание:

1. График вводится в действие с 01.10.2016г. При этом график, утвержденный 04.09.2015 года, отменяется.
2. График временного отключения составлен в соответствии с "Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной" утв. 06.06.2013 г.
3. При вводе графиков аварийного ограничения потребителям запрещается переключение нагрузки с отключенных линий на оставшиеся в работе источники питания.
4. При срабатывании на фидерах АВР потребитель (ТСО) обязан произвести отключение переведенной на резервный фидер нагрузки, не имеющей аварийной брони.
5. Способ ввода графиков: ДУ - с использованием дистанционного управления, ОП - постоянным оперативным персоналом энергообъекта (в том числе персоналом потребителя), ОВБ - персоналом ОВБ, ДД - персоналом с дежурством на дому.
6. Величины потребления электрической мощности потребителей определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-29 0С)

Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго"



А.И. Чумаченко